

一般廃棄物処理施設の維持管理状況(令和4年度分)

令和5年3月24日現在

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定に基づき、萩・長門清掃工場の維持管理に関する情報を公表します。

設 置 者	萩・長門清掃一部事務組合	施 設 名	萩・長門清掃工場
設置場所	山口県萩市大字山田12406番地	連 絡 先	(0838)- 24-5349

1. 処分した一般廃棄物(可燃ごみ)の量 ■規則 第4条の5の2第1項第1号 イ 関係

区 分		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
焼却量	1号炉	t	1,103	1,057	1,421	885	1,228	1,395	1,011	1,436	1,428	465	1,345		12,773
	2号炉	t	809	1,276	729	1,422	979	1,126	998	739	1,419	1,473	306		11,277
合計焼却量		t	1,912	2,333	2,150	2,307	2,207	2,521	2,009	2,175	2,847	1,938	1,651		24,050

2. 燃烧室出口の排ガス温度、集じん器入口排ガス温度、排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度(すべての日平均値の月平均値) ■規則 第4条の5第1項第2号 ト、リ、ヲ 関係

項 目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年 度 平均値
燃烧室出口排ガス温度	1号炉	℃	924	911	916	908	911	915	920	912	905	886	914		911
	2号炉	℃	916	910	908	904	907	912	912	909	918	917	914		912
集じん器入口排ガス温度	1号炉	℃	189	189	189	189	190	190	189	187	184	180	185		187
	2号炉	℃	185	185	185	185	185	189	189	187	184	185	185		186
排ガス中のCO濃度	1号炉	ppm	4	3	3	2	2	3	4	4	4	3	4		3
	2号炉	ppm	5	4	5	4	5	6	6	6	6	5	4		5

3. 冷却設備(ガス冷却室)、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日 ■規則 第4条の5第1項第2号 ヌ 関係

項 目	1 号 炉	2 号 炉
冷却設備(ガス冷却室)	工場稼働中は自動で行われます。	工場稼働中は自動で行われます。
排ガス処理設備	工場稼働中は自動で行われます。	工場稼働中は自動で行われます。

4. 排ガスの測定結果 ■規則 第4条の5第1項第2号 カ 関係

区 分	停止(法)基準値	単位	1 号 炉						2 号 炉					
			1回目	2回目	3回目	4回目			1回目	2回目	3回目	4回目		
排ガスを採取した年月日			R4.6.30	R4.9.8	R4.12.16	R5.3.8			R4.6.29	R4.9.22	R4.12.15	R5.3.8		
結果が得られた年月日			R4.7.28	R4.10.5	R4.12.27	R5.3.24			R4.7.28	R4.10.5	R4.12.27	R5.3.24		
ダイオキシン類濃度	0.1	ng-TEQ/m ³ N	0.011	0.057	0.024	0.042			0.0035	0.0091	0.0094	0.026		
ばいじん濃度	0.01	g/m ³ N	0.003未満	0.004未満	0.003未満	0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
塩化水素濃度	200	mg/m ³ N	23	24	28	26			23	42	32	28		
窒素酸化物濃度	100	ppm	26未満	33未満	30	26未満			24未満	30未満	25	28未満		
硫黄酸化物濃度	50	ppm	5	3	3未満	8			5	8	5	6		
水銀濃度	50	ug/m ³ N	0.3未満	1.6	0.3未満	0.3未満			0.3未満	0.3未満	12	3.3		